



(TFF) Textil Flexibler Feuerschutzabschluss geprüft nach 1634-1 bis E180 / W30

(TFR) Textil Flexible Rauchschürze geprüft nach DIN EN 12101-1 bis D120 / DH120

- Wände, Decken und Böden im Bereich der Systembefestigung müssen fertig sein. Wandöffnungen und Wandheigung nach DIN 18202.
- Wird das Wickelgehäuse oder die seitlichen Führungen bauseitig verkleidet, müssen geeignete Revisionsöffnungen für die Montage und für Wartungszwecke vorgesehen werden.

Oberflächenbeschichtung		geprüft Fa. KGG:	geprüft Kunde:
Gehäuse: verz.		(Datum, Name)	(Datum, Name)
Abschlussprofil: verz.			
Führungsschiene: verz.			
Wandöffnungen und Wandheigung gemäß DIN 18202		Einbaubezeichnung	Maßstab: 1:10
Produkt Nr.: TFF / TFR		Kunde	Gewicht:
Datum	Name	Projekt	
	Gleickner		
6			
5			
4			
3			
2			
1		Zeichnungsnummer Tech Datenblatt 2010-TFF_TFR	
(Datei) Änderung Datum Name		Blatt A1 01	